



H (mm)	Sections Glieder Colonnes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Wall Bracket Kit Winkelkonsolen-Set	
						Weight Gewicht Poids (Kg)	WA (mm) AA (mm)
500	500	10	19,9	31/41	82/92		
750	700	14	27,7	31/41	82/92		
1000	950	19	37,7	31/41	82/92		
1250	1200	24	47,5	31/41	82/92		
500	400	8	22,2	31/41	82/92		
750	500	10	26,1	31/41	82/92		
1000	600	12	31,3	31/41	82/92		
1250	700	14	36,8	31/41	82/92		
1500	850	17	44,5	31/41	82/92		
2000	1100	22	57,7	31/41	82/92		
1000	400	8	37,9	31/41	63/73		
1500	600	12	56,4	31/41	63/73		
2000	800	16	75,2	31/41	63/73		
1500	400	8	60,3	31/41	82/92		
1750	450	2000	9	67,7	31/41	82/92	
2000	550	11	82,7	31/41	82/92		

P (W)	L (mm)	H (mm)	Sections Glieder Colonnes	Weight Gewicht Poids (Kg)	WA (mm)	Winkelkonsolen-Set Platinen murales
500	500	10	19,9	31/41	82/92	
750	700	14	27,7	31/41	82/92	
1000	950	19	37,7	31/41	82/92	
1250	1200	24	47,5	31/41	82/92	
500	400	8	22,2	31/41	82/92	
750	500	10	26,1	31/41	82/92	
1000	600	12	31,3	31/41	82/92	
1250	700	14	36,8	31/41	82/92	
1500	850	17	44,5	31/41	82/92	
2000	1100	22	57,7	31/41	82/92	
1000	400	8	37,9	31/41	63/73	
1500	600	12	56,4	31/41	63/73	
2000	800	16	75,2	31/41	63/73	
1500	400	8	60,3	31/41	82/92	
1750	450	2000	9	67,7	31/41	82/92
2000	550	11	82,7	31/41	82/92	

\* Aushebesicherung / Fonction Anti soulèvement / Nostonesto / Anti lift function / Funksjon Antiloft / Funktion Lyftskydd

**(DE)**  
 "Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehöres und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen."

**(NO)**  
 "For riktig installasjon av radiatorer er det av vesentlig betydning at monteringen av radiatorer utover på en slik måte at den er egnet for den bruk den er beregnet på. OG for forutsigbar feil bruk. En rekke elementer må tas i betraktning for monteringen følgelig, inkludert hvordan radiator festes til veggen, hvilken type vegg den festes på samt denes tilstand, i tillegg til eventuelle andre krefter eller vekter som kan virke på festet."



**(EN)**  
 "Lämmittimien oikean asennuksen kannattaa on tärkeää, että lämmitin kinnitetään käytettäessä vastaavalla JA erinomaisessa olevaan väärinkäytöön ennakkovallaa tavalla. Ennen lopullista asennusta huomioon otettaessa seikkoja ovat mm. lämmittimen kinnitystapa seinään, seinän tyyppi ja kunto sekä lämmitimeen mahdollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot."

**(GB)**  
 "For the correct installation of radiators it is essential that the fixing of the radiator is carried out in such a way that it is suitable for intended use AND predictable misuse. A number of elements need to be taken into consideration including the fixing method used to secure the radiator to the wall, the type and condition of the wall itself, and any additional potential forces or weights, prior to finalising installation."

**(FR)**

"Pour une parfaite installation des radiateurs, il est primordial que la fixation du radiateur soit effectuée de manière appropriée pour l'utilisation prévue et toute mauvaise utilisation prévisible. Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération avant de réaliser l'installation comme le type et la qualité de la fixation entre le radiateur et le mur, le type et l'état du mur lui-même ainsi que les charges possibles après le montage."

**(SE)**  
 För en korrekt installation så är det viktigt att fastsättningen av radiaterna är utförd på ett sådant sätt att den är anpassad för normal användning och förutsägar felanvändning. Ett antal faktorer måste tas i beaktande innan installationen slutförs, bland annat fastsättningssättet för att fixera radiaterna till väggen, typ av vägg, skick på väggen samt möjliga krafter, vikter eller påfrestningar som radiaterna kan utsättas för."

**(IR)**  
 1 - Mettre en place les étriers à ressort entre les 2ème et 3ème colonnes de chaque côté. (et au centre lorsque le radiateur est livré avec un kit à 7 pièces)  
 Note : Les consoles servant au maintien du radiateur doivent être positionnées au plus haut de la colonne, pour les fixations supérieures et au plus bas de la colonne pour les fixations inférieures. Un étrier central en partie basse sera à assurer l'anti-soulevement du radiateur et à maintenir la distance par rapport au mur, celui-ci sera pré-positionné au plus bas de la colonne.  
 2 - Mettre en place les supports muraux  
 3 - Pour assurer l'anti-soulevement, remonter au maximum l'étrier central en partie basse jusqu'au contact avec le support mural, puis à l'aide d'un tournevis serrez les étriers (7Nm).

**(DE)**

1 - Montieren Sie auf der Rückseite des Radiators je 2 Radiatorhalter ganz oben und unten jeweils zwischen den 2. und 3. Glied von außen sowie einen weiteren Halter zwischen den mittleren Gliedern unten. Dieser letzte Halter dient als Aushebeschaltung. Montieren Sie ihn mit der Tragschraube nach oben. Achten Sie darauf, alle Radiatorhalter so weit wie möglich oben und unten zu montieren.  
 (Bei Radiatoren mit mehr als 20 Gliedern montieren Sie die beiden zusätzlichen Halter zwischen die mittleren Glieder und versetzen die Aushebeschaltung um eine Position aufwärts.)

2 - Bringen Sie das Wandkonsole aus der Wandkonsole ein.

3 - Lösen Sie den Radiatorhalter in die Wandkonsole ein.

3 - Lösen Sie den Aushebeschaltungs-Halter aus der Wandkonsole und versetzen Sie ihn zwischen den Gliedern nach oben, bis er in seinen Wandhalter eingreift. Achten Sie dabei darauf, die Führungsbeschichtung nicht zu verletzen. Schrauben Sie alle Radiatorhalter noch einmal mit ca. 7 Nm fest.

**(GB)**

1 - Set up the spring-reinforced clamps between the 2nd and 3rd columns from both ends and one between the middle columns (for the 24 column radiator; position two between the middle columns and one, one column to the side)

Note: The radiator brackets used to maintain the radiator in place must be positioned at the very top of the column for the upper fixings, and at the very bottom of the column for the lower fixings.

One central bracket in the lower part is used to prevent the radiator from being lifted;

this will be pre-positioned at the very bottom of the column.

2 -Put the wall brackets in place.

3 -To prevent the radiator from being lifted, heighten to a maximum the central upside down radiator bracket in the lower part until it comes into contact with the belonging wall bracket. Tighten all brackets with a screwdriver to 7 Nm.

**(SE)**

1 - Placer fäderfästena mellan det andra och tredje röret från båda ändarna och ett mellan de mellersta rören (För radiatorn med 24 rör, sätt även två fäderfästen mellan de mellersta rören och ett fäderfäste, ett rör åt sidan).

Obs! Konsolerna som fungerar som stöd 1 för radiatoren ska placeras allra längst upp på röret för de 2 övre fästona, och längst ner på röret för de 2 nedre fästona. Mittfästet i den lägre delen fungerar som lyftkydd för radiatorn.

Det ska placeras längst ner på röret.

2 - Sätt fast väggfästena

3 - För att lyftskyddet ska fungera ska mittfästet i den nedre delen lyfts upp så mycket som det går så att det kommer i kontakt med det upphöghetvända väggfästet. Dra sedan åt alla fästena med en skrivenhet med 7 Nm-skruvskruven.

**(NO)**

1 - Plasser de fjærdelede klemmene mellom andre og tredje soyle fra begge ender og én mellom de midtre soylene (for 24 soyles radiator plasseres to mellom midtsoylene og én, én soyle mot siden)

Merk: Radiatorbeslagene som brukes til å holde radiatorene på plass, må være plassert helt på toppen av soylene før øvre monteringspunkter og helt nederst på soylene. Et midtre beslag i nedre del brukes til å hindre at radiatorene løftes. Dette vil på forhånd være plassert helt nederst på soylene.

2 - Sett veggbeslagene på plass.

3 - For å hindre at radiatorene løftes, hev maksimalt til det sentrale opp-ned-beslaget på den nedre delen til det kommer i kontakt med det tilhørende veggbeslaget. Stram til alle skruer med en 7 Nm-skruvskruer.

**(EN)**

1 - Aseta jousivahvistetut kinnikkeet toisen ja kolmannen pylvään molemmista päästä katsottuna valin ja yksi keskimmäisen pylväiden väljin (asetta 24-pylväsissä patterissa kaksi keskipylväiden nostamisen. Tämä kinnike on asetettu valmiiksi pylvään alapäähän valin ja yksi yläpäähän sivulta)

2 -Aseta seinäkinnikkeet paikalleen.

3 - Estä patterin nostaminen nostamalla keskimmästä patterin kinniketta alaosasta kummes se koskettaa seinäkinnikettä. Kiristä kaikki kinnikkeet ruuvimetsellä 7 Nm momenttiin.

Huonautus: Patterin kinnikkeet, jotka pitävät patterin paikallaan on sijoitettava pylvään yläpäähän yläkinnikkeisiin ja pylvään alapäähän alakinnikkeisiin. Yksi alaosan keskikinnikkeestä patteriin nostamisen. Tämä kinnike on asetettu valmiiksi pylvään alapäähän.